

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения										Показатели надежности теплоснабжения						
			Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Объем натурально го топлива фактически использованного для выработки тепловой энергии	Переводной коэффициент натурального топлива в условное	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя к теплоносителю материальной характеристик	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к теплоносителю материальной характеристике тепловой сети	Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведенных наружных диаметров в трубопроводах участков тепловой сети на их длину)	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * км	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * шт.	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * км	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * шт.	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * шт./Гкал/час	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * шт.	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * шт./Гкал/час	Величина установленной мощности источника тепловой энергии		
1	город Павлово	ПАО "Павловский завод им. Кирова"	155,87	2 556,103	1,15	18 514,084	344,7	0,409	842,038	0	шт./км	шт.	0	3,139	0	шт./Гкал/час	шт.	0	19,15

* количество прерываний подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии